

Telelosji – Plass til utstyr

Funksjonell beskrivelse

Kunde kan innplassere utstyr i Telenors tekniske arealer der det er disponibel kapasitet.

Plassering skjer enten i egne kabinett, eller i Telenoreide stativer sammen med annet utstyr.

Nødvendig intern kabelfremføring som er direkte tilknyttet utstyr er inkludert i plassleie for utstyr. Dette gjelder frem til første termineringspunkt.

Plassering av utendørs skap innenfor Telenor sine grunnretter, regnes også som Telelosji.

Eget kabinett: Kunde må oppgi fabrikant, type, høyde, bredde og dybde.

Telenoreide stativ: Minste volum som kan leies er 60x30x25 eller 60x60x25.(bxdxh)cm

Kunde må oppgi ønsket høyde i stativ i stepp på 25 cm. [n x(60x30x25) eller nx(60x60x25)].

Tekniske krav:

Innplassering av utstyr som trenger strømmating skal strømforsynes fra stasjonens strømforsyningsanlegg.

Det kreves at innplassert utstyr ikke påvirker omgivelsene. Dette er beskrevet i Telenors spesifikasjon (OA100).

Kun halogenfrie kabler og utstyr godtas.

Utstyrskabinetter skal fastmonteres enten til gulv eller til vegg.

Det settes krav om dokumentasjonsplikt til kundens utstyr knyttet til typegodkjenning og/eller samsvarserklæring av utstyr som ønskes innplassert hos Telenor. Videre forutsettes innplassering av slikt utstyr at kunden har nødvendige tillatelser til bruk av utstyret. Dette gjelder bl.a nødvendig konsesjon fra Post og Teletilsynet både for bruk av utstyret og frekvensene. (radioutstyr).

Telenor kan kreve innsyn i kundens dokumentasjon.

Montasje:

All montasje skal skje i samsvar med mottatt montasjeunderlag fra Telenor.

Spesielle krav til bruk av egen installatør er nedfelt i "Avtale om egenmontasje".

Referanser:

Telenor Norge AS Specification OA 100 "General requirements for equipment to be connected to the local loop in the access network of Telenor and/or for equipment and material to be installed and operated in Telelosji"

Frekvenskonsesjoner (Post- og Teletilsynet)

NEK 400

Ekom forskriften

Forskrift om elsikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett (FOR-1094)

Relevante forskrifter fra PT (Post- og Teletilsynet)

Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg (FEL)