

## Telelosji – Terminering

### Funksjonell beskrivelse

Modulen Terminering er knyttet til termineringsblokker og tilhørende kabler som plasseres i innvendige HK-stativer og i utvendige fordelerskap.

Produktmodulen gjør det mulig for operatøren å knytte seg til Telenors kobberaksessnett.

Denne modulen er en forutsetning dersom kunde ønsker å kjøpe Operatøraksess av Telenor.

### Produktspesifikasjon

Standard utstyr for kabeltermineringer

### Tekniske krav

I Telenors tekniske arealer er det kun tillatt å benytte hallogenfrie materiell, kabler og utstyr.

Ved sammenkopling av en kundes telekabel og Telenors telekabel skal kunden iverksette nødvendige tiltak for å overholde krav vedr. overspenninger gitt i forskrift (FOR NR 1094).

Ved terminering på innvendige HK-stativer skal kunden alltid etablere overspenningsvern (sikring av kabelblokkene). Benyttede komponenter og montasje av disse skal være i samsvar med Telenors retningslinjer. (Se OA100)

### Referanser

Telenor Norge AS Specification OA 100 "General requirements for equipment to be connected to the local loop in the access network of Telenor and/or for equipment and material to be installed and operated in Telelosji"

Forskrift om elsikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett (FOR-1094)