

Bedrift INTERN

ID	Dokument	Status	Dato
7-05	Generelle sikkerhetsbestmmelser i tekniske arealer	Versjon 1.1	2009-11-18
Eier	Revisjonsansvalig	Godkjent	
Sikkerhet Operations Norway	Sikkerhetssjef Operations Norway	Rune Dyrлие	

GENERELLE SIKKERHETSBESTEMMELSER I TEKNISKE AREALER

INNHOLDSFORTEGNELSE

Omfang	2
Ansvar	2
Definisjoner	2
Betingelse for adgang	2
Varme arbeider	2
Seksjoneringsvegg, brannskille, EMP- og trykkbarriere	2
Rømning av anlegget	2
Andre forhold	3
Taushetsløfte / sikkerhetsavtale	3
Avslag på besøks-anmodning	3
Referanser	3

VERSJONSKONTROLL

Versj.nr.	Dato	Utarbeidet/revidert av	Endringsbeskrivelse
1.0	2009-10-20	Stein Vidar Joramo	Fullrevisjon av hele prosedyren
1.1	2009-11-10	Stein Vidar Joramo	Rev. i forhold til ny Prosedyre for fysisk sikkerhet og nye arealsikringsklasser.

Bedrift INTERN

Emne:	Beskrivelse/Referanse:
Omfang	Sikkerhetsbestemmelsen gjelder for alle som skal ferdes i Telenors teletekniske arealer.
Ansvar	Sikkerhetssjef Operations Norway er ansvarlig for ajourføring av denne sikkerhetsbestemmelsen.
Definisjoner	Internt personale: Personer som er ansatt i et av selskapene i Telenorkonsernet. Eksternt personale: Personer som er ansatt i firma utenfor Telenorkonsernet
Betingelse for adgang	Godkjent adgang til tekniske arealer skal foreligge før adgang finner sted. Det henvises i den forbindelse til prosedyre med Dok. ID 7-03
Varme arbeider	«Varme arbeider» (arbeid som utvikler røyk, gass eller varme) skal forhåndsklareres fra ansvarlig leder for anlegget, samt forberedes med hensyn til brannvarsling. Skjema til bruk ved utførelse av varme arbeider skal foreligge i underskrevet stand. I arealsikringsklasse T2 og T3 skal det kontrolleres at brannslukkingsapparater er på arbeidsstedet. Brannsløyfen på arbeidsstedet koples ut for å unngå unødvendig brannalarm. Ved arbeidsdagens slutt eller når arbeidet er ferdig utført, skal det forvisses om at brannsløyfen er koplet aktivt igjen. Landsdekkende alarmmottak (LAF) skal alltid varsles før brannsløyfe eller brann-detektor utkoples, og generelt informeres før "varme arbeider" utføres. Telefonnummer til LAF er 67892500 Brann-dører skal ikke settes i åpen stilling dersom dette ikke kan gjøres ved hjelp av eksisterende dørmagnet.
Seksjoneringsvegg, brannskille, EMP- og trykkbarriere	Ved boring i eller forsering (gjennomslag) av brannspærre, brannvegg, seksjoneringsvegg, trykkbarriere eller EMP-sikring, skal en sørge for godkjent gjennomføring og påfølgende tetting. Arbeidet skal utføres av personell som har dokumentert opplæring i dette (prekvalifisert). Telenor vil i ettertid kunne kontrollere at arbeidet er utført etter forskriftene. Arbeid som medfører nevnte forsering skal kun utføres på bakgrunn av en arbeidsordre/montasjeunderlag eller avtaler med Telenor.
Rømning av anlegget	Alle plikter å sette seg inn i branninstruksen på arbeidsstedet, spesielt med hensyn til å gjøre seg kjent med rømningsveiene. Ved eventuell rømning av anlegget ved brann e.l., må man forvise seg om at brannvern-kontakt /- koordinator, skadestedsleder eller annen ansvarlig leder registrerer at man har kommet seg ut. Merk at det er egne krav i forbindelse med adgang i enkelt av

Bedrift INTERN

Telenors anlegg. Disse er benevnt som areal med kompliserte rømningsforhold.

Andre forhold

Fotografering i tekniske arealer er bare tillatt når dette skjer for å dokumentere en tilstand eller gjennomført arbeid. Se prosedyrer, dok. ID 7-06 "Fotografering".

Der det unntaksvis er forbud mot bruk av mobiltelefon vil rommene være merket, og forbudet må da respekteres.

I arealer med asbestholdige vegger må ikke arbeid utføres uten at gjeldende bestemmelser for asbestarbeider overholdes.

Det teletekniske utstyret samt datautstyr for øvrig er følsomt for statisk elektrisitet. Det forutsettes at de som skal ferdes i rom med slikt utstyr har gjort seg kjent med de spesielle sikkerhetskravene som skal ivaretas, herunder bruk av utstyr for å unngå statisk elektrisitet.

Støv kan være til skade for teleteknisk utstyr. Rot og mangel på opprydding etter utført arbeid kan være en brannkilde. Derfor skal det tas nødvendig hensyn til støvfare ved utføring av arbeid, og det skal gjennomføres opprydding etter at arbeidet er ferdig.

Røyking er aldri tillatt i Telenors tekniske arealer.

Taushetsløfte / sikkerhetsavtale

Eksterne som får tilgang til arealer som her omtales skal ha et kontraktfestet forhold til det firma / selskap som de representerer og dette firma / selskap skal ha gyldig sikkerhetsavtale med Telenor.

Taushetsløfte skal være undertegnet, enten i forhold til nevnte sikkerhetsavtale eller direkte ovenfor Telenor, før det gis adgang til arealene. Adgangen skal begrenses til strengt nødvendige arealer. Arbeidstiden skal som hovedregel legges innenfor normal arbeidstid i Telenor (klokken 0800 - 1600.) Adgangskort/nøkkel skal innleveres til den/de som har utlevert dette, umiddelbart etter utført oppdrag, eller at annet er avtalt.

Brudd på de pålegg som er nevnt ovenfor eller der det er utført grov uaktsomhet i teleanlegget, kan få konsekvenser for arbeidstaker og / eller firma.

Avslag på besøks-anmodning

Telenor forbeholder seg retten til å avslå besøks- eller adgangs-anmodning for enhver person / firma, uten noen forpliktelse til å begrunne avslaget

Referanser

- 📁 Arbeidstillatelse for varme arbeider
- 📁 Håndbok for statisk følsomt utstyr
- 📁 Prosedyre for fotografering dok. ID 7-06
- 📁 Prosedyre for adgang til tekniske arealer, dok. ID 7-03